

Rønne Vand og Varmeforsyning

Registrernr.: C23125

Sandemandsvej 1 A
3700 Rønne

Kundenr.: 602373

Ordrenr.: 805435

Prøvenr.: 10555645

Att.: Kim Farsøe/ Bjarne Anker

Modt. dato: 2011.01.27

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Rønne Vand og Varmeforsyning
Sandemandsvej 1 A, 3700 Rønne
Prøvested.....: **Gøngeherred Vandværk Vandværket - V01003200/4407003200**
Prøvetype.....: Drikkevand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2011.01.26 kl. 11:35
Prøvetager.....: Fødevareregion Øst, Lokalkontor Bornholm (HB)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2011.01.27 - 2011.02.04

Prøvenr.: 10555645

Prøve ID:

**Grænseværdier

Um

Prøvemærke:

Vejl.

Max.

Metoder

(%)

Udført ved Fødevareregion Øst, Lokalkontor Bornholm akkr. 405

Coliforme bakterier	<1.0	CFU/100 ml	i.m.	DSEN9308-1,2001
E. coli	<1.0	CFU/100 ml	i.m.	DSEN9308-1,2001
Kimtal ved 22 °C	6	Antal/ml	50	DS/EN/ISO 6222
Kimtal ved 37 °C	<1.0	Antal/ml	5	DS/EN ISO 6222

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	VISUEL
Prøvens klarhed	klar	VISUEL
Prøvens lugt	ingen	ORGANOLEP
Temperatur målt i felten	7.3 gr. C	

Analysekommentarer:

Opfølgning

Kopi af rapporten er sendt til:

- Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø, Skovlækken 4, Tejn, 3770 Allinge
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

04. februar 2011



Kundecenter: tlf.70224256 Kirsten From Andersen

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.