



Rønne Vand og Varmeforsyning

Registrernr.: A51881

Sandemandsvej 1 A  
3700 Rønne

Kundenr.: 602373

Ordrenr.: 805434

Prøvenr.: 10552042

Att.: Kim Farsøe/ Bjarne Anker

Modt. dato: 2010.02.09

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 2

Rekvirent.....: Rønne Vand og Varmeforsyning  
Sandemandsvej 1 A, 3700 Rønne  
Prøvested.....: **Robbedale Vandværk Ledningsnet - V01003100/4407003199**  
Prøvetype.....: Drikkevand  
Prøveudtagning...: 2010.02.08 kl. 11:10  
Prøvetager.....: Fødevareregion Øst, Lokalkontor Bornholm (HB )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.02.09 - 2010.02.18

	Prøvenr.: 10552042	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Natrium (Na)	21	mg/l	175	ISO17294m-ICPMS	15	
Jern (Fe)	<0.010	mg/l	0.2	ISO17294m-ICPMS	15	
Nitrit	0.006	mg/l	0.1	SM 17 udg. 4500	5	
Chlorid	29	mg/l	250	SM 17 udg. 4500	5	
Nikkel (Ni)	0.37	µg/l	20	ISO17294m-ICPMS	15	
Bromat	<5.0	µg/l		*Ionchromatograf	10	
Antimon (Sb)	<0.20	µg/l	2	ISO17294m-ICPMS	15	
Arsen (As)	<0.030	µg/l	5	ISO17294m-ICPMS	15	
Bly (Pb)	0.15	µg/l	5	ISO17294m-ICPMS	15	
Cadmium (Cd)	0.027	µg/l	2	ISO17294m-ICPMS	15	
Chrom (Cr)	<0.040	µg/l	20	ISO17294m-ICPMS	15	
Kviksølv (Hg)	<5.0	ng/l	1000	EN1483AFSco.vap	15	
Selen (Se)	<0.050	µg/l	10	ISO17294m-ICPMS	15	
Chlorat	<1.0	mg/l		*71242-IC/ledn.	20	

Udført ved Fødevareregion Øst, Lokalkontor Bornholm akkr. 405

Coliforme bakterier	<1.0	CFU/100 ml	i.m.	DSEN9308-1,2001	
E. coli	<1.0	CFU/100 ml	i.m.	DSEN9308-1,2001	
Kimtal ved 22 °C	2	CFU/ml	200	DS/EN/ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs		*VISUEL		
Prøvens klarhed	klar		*VISUEL		
Prøvens lugt	ingen		*ORGANOLEP		
Prøvens smag	normal		*ORGANOLEP		
Temperatur målt i felten	7.8	gr. C	*		
pH målt i felten	7.60	pH	7.0-8.5	*DS 287, 1978	1

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



Rønne Vand og Varmeforsyning

Registrernr.: A51881

Sandemandsvej 1 A  
3700 Rønne

Kundenr.: 602373

Ordrenr.: 805434

Prøvenr.: 10552042

Att.: Kim Farsøe/ Bjarne Anker

Modt. dato: 2010.02.09

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 2 af 2

Rekvirent.....: Rønne Vand og Varmeforsyning  
Sandemandsvej 1 A, 3700 Rønne  
Prøvested.....: **Robbedale Vandværk Ledningsnet - V01003100/4407003199**  
Prøvetype.....: Drikkevand  
Prøveudtagning...: 2010.02.08 kl. 11:10  
Prøvetager.....: Fødevareregion Øst, Lokalkontor Bornholm (HB )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.02.09 - 2010.02.18

Prøvenr.:	<b>10552042</b>			
Prøve ID:		**Grænseværdier		RSD
Prøvemærke:	<b>Lillevangsvej 3</b>	Vejl.	Max.	Metoder
				(%)

### Oplysninger fra prøvetageren:

Ledningsevne målt i felten	<b>56 mS/m</b>	>30	*DS/EN 27888	3
Iltindhold målt i felten	<b>7.7 mg/l</b>		> 5 *DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Bornholms Regionskommune, Natur og Miljø, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

19. februar 2010

  
Kundecenter: tlf.70224256 Sys Bisgaard Hansen  
Kontaktperson Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.