

Graddage for april 2010

Graddagene omfatter alle dage med en udendørs døgnmiddeltemperatur ≤ 17 °C.
 Negative graddage (døgnmiddeltemperatur >17 °C) er ikke medtaget.
 Skemaet er udarbejdet efter opgørelser fra Dansk Teknologisk Institut.

| Dato | Skygge | Sol | Dato | Skygge | Sol |
|------|--------|------|-----------------|--------|-------|
| 1 | 10,2 | 6,6 | 18 | 8,8 | 5,8 |
| 2 | 11,9 | 6,7 | 19 | 15,0 | 8,6 |
| 3 | 11,4 | 2,3 | 20 | 16,6 | 15,6 |
| 4 | 11,1 | 11,0 | 21 | 15,3 | 14,1 |
| 5 | 12,3 | 12,3 | 22 | 14,2 | 7,7 |
| 6 | 10,8 | 9,9 | 23 | 17,2 | 14,6 |
| 7 | 10,2 | 0,6 | 24 | 15,5 | 4,4 |
| 8 | 8,8 | 5,9 | 25 | 13,1 | 2,2 |
| 9 | 9,1 | 8,1 | 26 | 6,7 | 3,1 |
| 10 | 9,7 | 5,4 | 27 | 5,2 | 4,5 |
| 11 | 8,8 | 5,3 | 28 | 6,9 | 1,2 |
| 12 | 8,1 | 0,0 | 29 | 3,7 | 1,7 |
| 13 | 9,9 | 2,2 | 30 | 0,9 | 0,9 |
| 14 | 7,9 | 0,0 | | | |
| 15 | 9,3 | 0,0 | I alt apr. 2010 | 304,8 | 169,5 |
| 16 | 7,0 | 0,0 | I alt apr. 2009 | 200,4 | 32,8 |
| 17 | 9,2 | 8,8 | I normalåret | 311,0 | - |

Summen af skyggegraddage til dato i 2010 er **1841,7**. Det udgør **104,6,1** % i forhold til samme periode i normalåret.

Summen af skyggegraddage i de seneste 12 måneder er **3166,4**. Det udgør **101,7** % i forhold til et normalår.

Ifølge Dansk Teknologisk Institut er der i april 2010 registreret 305 graddage, hvor der har været behov for fyring (de såkaldte VKO-graddage). Forudsætningen for, at fyring gennemføres, er, at den udendørs døgnmiddeltemperatur er under 12°C i efterårssæsonen og under 10°C i forårssæsonen.

Når temperaturen atter overstiger disse værdier, efter at fyringen er påbegyndt, og denne stigning varer 3 dage eller mere, regnes der med, at fyringen afbrydes.

Med venlig hilsen

RVV a.m.b.a