

Graddage for december 2014

Graddagene omfatter alle dage med en udendørs døgnmiddeltemperatur ≤ 17 °C.

Negative graddage (døgnmiddeltemperatur >17 °C) er ikke medtaget.

Skemaet er udarbejdet efter opgørelser fra Dansk Teknologisk Institut.

| Dato | Skygge | Sol | Dato | Skygge | Sol |
|------|-------------|------|----------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 14,8 | 14,8 | 18 | 9,8 | 9,8 |
| 2 | 15,1 | 15,1 | 19 | 9,2 | 9,2 |
| 3 | 14,6 | 14,6 | 20 | 13,6 | 13,1 |
| 4 | 12,9 | 12,9 | 21 | 12,1 | 10,5 |
| 5 | 12,5 | 12,5 | 22 | 8,7 | 8,7 |
| 6 | 12,8 | 12,1 | 23 | 9,9 | 9,9 |
| 7 | 13,0 | 13,0 | 24 | 11,8 | 11,8 |
| 8 | 12,9 | 10,9 | 25 | 17,2 | 16,6 |
| 9 | 13,6 | 12,9 | 26 | 20,8 | 17,5 |
| 10 | 12,7 | 12,5 | 27 | 16,4 | 13,8 |
| 11 | 12,9 | 12,9 | 28 | 19,8 | 16,7 |
| 12 | 12,5 | 12,5 | 29 | 20,5 | 16,9 |
| 13 | 12,5 | 9,7 | 30 | 14,7 | 14,7 |
| 14 | 13,7 | 12,6 | 31 | 11,6 | 11,6 |
| 15 | 12,9 | 12,9 | I alt december 2014 | 421,5 | 398,1 |
| 16 | 13,2 | 13,2 | I alt december 2013 | 360,4 | 343,1 |
| 17 | 12,8 | 12,2 | I normalåret | 461 | - |

Summen af skyggegraddage til dato i 2014 er 2462. Det udgør 79,1 % i forhold til samme periode i normalåret.

Summen af skyggegraddage i de seneste 12 måneder er 2462. Det udgør 79,1 % i forhold til et normalår.

Ifølge Dansk Teknologisk Institut er der i december 2014 registreret 421,5 graddage, hvor der har været behov for fyring (de såkaldte VKO-graddage). Forudsætningen for, at fyring gennemføres, er, at den udendørs døgnmiddeltemperatur er under 12 °C i efterårssæsonen og under 10 °C i forårssæsonen.

Når temperaturen atter overstiger disse værdier, efter at fyringen er påbegyndt, og denne stigning varer 3 dage eller mere, regnes der med, at fyringen afbrydes.