



Stien markeret med gult, bliver delvist afspærret i den periode hvor vi arbejder på de enkelte vandstik.

Husnummer markeret med gult, vil i en periode mangle vand, medens vi arbejder på de enkelte vandstik.

Starter her mandag den 26. april 2021

Tegnforklaring	
vandknode	termiskknude
● Anboring	⊕ Afgrening
⊕ T-Stykke	⊗ Alarmskab
⊙ Anlæg	⊗ Stikskab
⊙ Boring/Boringsanlæg	⊙ Anlæg
⊙ Fiktiv knude	⊙ Brønd
⊙ Kombikomponent	⊙ Fiktiv knude
⊙ Ledningsføring	⊙ Komponenter
⊙ Måleenhed	⊙ Omløb
⊙ Målerbrønd	⊙ Samling
⊙ Opmagasiner	⊙ Krympemuffe
⊙ Pumpestation	⊙ Reduktion
⊙ Samling	⊙ Svejsning
⊙ Slutmuffe	⊙ Klemuffe
⊙ Dimensionskifte	⊙ Ventil
⊙ Støttekonstruktioner	
⊙ Tapsted	vandledning
⊙ Brandhane	— Distributionsledning (Hovedledning)
⊙ Afspæringsventil - åben	— Jordledning
⊙ Afspæringsventil - lukket	— Råvandsledning
⊙ Stophane - åben	— Stikledning
⊙ Stophane - lukket	— Transmissionledning
⊙ Stophane - kort spindel	— Andet se bemærkning
	— Hovedledning død
	— Jordledning død
	— Stikledning død
	termiskledning
	— Distributionsledning
	— Produktionsledning
	— Stikledning
	— Transmissionledning

Rentvandsledninger uden målsætning er placeringen skønnet. Normalt ligger rentvandsledningen i en dybde på 1,1 - 1,2 m, dog forefindes der ingen rørkoter på rentvandsledninger, som er etableret før 2014. Varmeledningernes rørkoter er anført på gadeplanerne.

Oversigt for vand og varme

Sandemandsvej 1A
3700 Rønne
Tlf. 5691 0404
www.rvv.dk

Dato: 22-03-2021 Init.: cv Skala: 1:1000