

**Rønne Vand- og Varmeforsyning**  
**Sandemandsvej 1**  
**3700 Rønne**  
**Att.: Bjarne Anker**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26017757-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26017757  
**Kundenr.:** CA0003730  
**Modt. dato:** 02.03.2026  
**Valideringskode:** 3F9D39AFFA

## Analyserapport

**Prøvested:** Gøngeherred Vandværk - Haslevej 19, taphane - 122190 - / 4407003298  
**Udtagningsadresse:** Haslevej 19, 3700 Rønne  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 02.03.2026 kl. 11:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DHBK  
**Analyseperiode:** 02.03.2026 - 05.03.2026

| <b>Prøvemærke:</b> Taphane 0      |                   |            |                |      |      |                                                                        |    |                    |
|-----------------------------------|-------------------|------------|----------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|
| Lab prøvenr:                      | 835-2026-81625097 | Enhed      | Kravværdier ** |      | DL.  | Metode                                                                 | n) | Urel (%)           |
|                                   |                   |            | Min.           | Max. |      |                                                                        |    |                    |
| Farvetal, Pt                      | 1.8               | mg Pt/l    |                | 15   | 1    | DS/EN ISO 7887:2012, metode C                                          | A  | 15                 |
| Turbiditet                        | 0.10              | FNU        |                | 1    | 0.05 | DS/EN ISO 7027-1: 2016.                                                | A  | 15                 |
| <b>Mikrobiologi</b>               |                   |            |                |      |      |                                                                        |    |                    |
| Coliforme bakterier 37°C          | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                        | B  | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Escherichia coli                  | < 1               | MPN/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 9308-2:2012                                                        | B  | 0.25 <sup>o)</sup> |
| Intestinale Enterokokker          | < 1               | CFU/100 ml |                | i.m. | 1    | ISO 7899-2:2000                                                        | B  | 0.11 <sup>o)</sup> |
| Kimtal ved 22°C                   | < 1               | CFU/ml     |                | 200  | 1    | ISO 6222:1999                                                          | B  | 0.15 <sup>o)</sup> |
| <b>Metaller</b>                   |                   |            |                |      |      |                                                                        |    |                    |
| Jern (Fe)                         | 0.015             | mg/l       |                | 0.2  | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024, DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS               | A  | 20                 |
| <b>Oplysninger fra prøvetager</b> |                   |            |                |      |      |                                                                        |    |                    |
| Akkrediteret prøvetagning         | Ja                |            |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006, MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) |    |                    |
| pH                                | 7.6               | pH         | 7              | 8.5  |      | DS/EN ISO 10523:2012                                                   |    |                    |
| Prøvetagning uden flush           | Udført            |            |                |      |      | DS ISO 5667-5:2006, DS/EN ISO 19458:2006                               |    |                    |
| Vandtemperatur                    | 6.6               | °C         |                |      |      | DS/EN ISO 19458:2006                                                   |    |                    |
| Ledningsevne ved 20°C             | 530               | µS/cm      |                | 2500 | 15   | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)                                            |    | 15                 |
| Prøvens lugt                      | Ingen             |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                        |    |                    |
| Prøvens smag                      | Normal            |            |                |      |      | * Organoleptisk                                                        |    |                    |

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)  
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

### Kopi til:

Bornholms Regionskommune, Drikke-/råvand Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge  
Bornholms Regionskommune, Jens Hansen, Skovløkken 4, 3770 Allinge

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
>: større end  
#: ingen parametre er påvist  
DL: Detektionsgrænse  
\*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
i.p.: ikke påvist  
i.m.: ikke målelig  
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

<sup>o)</sup>: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

**Rønne Vand- og Varmeforsyning**  
**Sandemandsvej 1**  
**3700 Rønne**  
**Att.: Bjarne Anker**

**Rapportnr.:** AR-26-CG-26017757-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-26017757  
**Kundenr.:** CA0003730  
**Modt. dato:** 02.03.2026  
**Valideringskode:** 3F9D39AFFA

## Analysereport

**Prøvested:** Gøngeherred Vandværk - Haslevej 19, taphane - 122190 - / 4407003298  
**Udtagningsadresse:** Haslevej 19, 3700 Rønne  
**Prøvetype:** Drikkevand - Gruppe A parametre  
**Prøveudtagning:** 02.03.2026 kl. 11:30  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S DHBK  
**Analyseperiode:** 02.03.2026 - 05.03.2026

|                     |                          |              |                       |            |               |                 |
|---------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|
| <b>Prøvemærke:</b>  | Taphane 0                |              |                       |            |               |                 |
| <b>Lab prøvenr:</b> | <b>835-2026-81625097</b> | <b>Enhed</b> | <b>Kravværdier **</b> | <b>DL.</b> | <b>Metode</b> | <b>Urel (%)</b> |
|                     |                          |              | <b>Min. Max.</b>      |            |               |                 |

05.03.2026



I tvivl om ægtheden?  
 Scan QR koden  
 Eller gå til:  
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter  
 Tlf: 70224256  
[rentvand@etn.eurofins.com](mailto:rentvand@etn.eurofins.com)

Eurofins Miljø Vand A/S  
 Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end  
 >: større end  
 #: ingen parametre er påvist  
 DL: Detektionsgrænse  
 \*): Ikke omfattet af akkrediteringen  
 i.p.: ikke påvist  
 i.m.: ikke målelig  
 ⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljøministeriets BEK nr 1272 af 31/10/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.